



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 642 от 26.11.2021г.**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**Муниципальное образовательное учреждение Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина МО «Цильнинский район» Ульяновской области**  
Юридический и фактический адрес: 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7.

Свидетельство о государственной регистрации серия 73 № 002221983 от 14.11.1995г., зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 2 по Ульяновской области. ОГРН 1027301060115, ИНН 7322003915

#### **Акта проверки № 227-Ц от 26.11.2021г.**

В ходе проведения плановой выездной проверки было установлено, что на момент проверки в деятельности Муниципального общеобразовательного учреждения Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, ИНН: 7322003915, по адресу: 433647, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Старые Алгаши, ул. Советская, д. 7, допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований по пунктам:

1. Окна не из цельного стеклопакета, допускается использование окон с трещинами в фая туалета на 1 этаже, в коридоре у столовой на 1 этаже, в коридоре дошкольной группы на 1 этаже, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);
2. Стены в раздевалке девочек (у спортивного зала), потолок в раздевалке для девочек (у спортивного зала), в фая перед раздевалками у спортивного зала, в коридоре перед входом в столовую и перед входом в спортивный зал, в фая 2 этажа у кабинета химии, в кабинете начальных классов (2 класс) на 2 этаже, в кабинете математики (8 класс) на 3 этаже, в складском помещении, имеют повреждения отделки, трещины, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.1., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. В учебных кабинетах на 2 этаже: кабинет химии, физики, биологии, ОБЖ, в кабинетах для начальных классов (3 класс, 4 класс, 1 класс, 2 класс), на 3 этаже: кабинет немецкого и русского языка (7 класс), кабинет родного языка (5 класс), кабинет математики (8 класс), кабинет 11 класса, учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в учебных кабинетах на 2 этаже: кабинет химии, физики, биологии, ОБЖ, в кабинетах для начальных классов (3 класс, 4 класс, 1 класс, 2 класс), на 3 этаже: кабинет немецкого и русского языка (7 класс), кабинет родного языка (5 класс), кабинет математики (8 класс), кабинет 11 класса, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Отсутствует горячее водоснабжение в кабинете химии на 2 этаже, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

**ПРЕДПИСЫВАЮ** провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами:

1. Окна выполнить из цельного стеклопакета в фая у туалета на 1 этаже, в коридоре у столовой на 1 этаже, в коридоре дошкольной группы на 1 этаже, в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28);

**Срок: 28.11.2022г.**

2. В учебных кабинетах на 2 этаже: кабинет химии, физики, биологии, ОБЖ, в кабинетах для начальных классов (3 класс, 4 класс, 1 класс, 2 класс), на 3 этаже: кабинет немецкого и русского языка (7 класс), кабинет родного языка (5 класс), кабинет математики (8 класс), кабинет 11 класса учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

**Срок: 28.11.2022г.**

3. Установить ограждающие устройства отопительных приборов в учебных кабинетах на 2 этаже: кабинет химии, физики, биологии, ОБЖ, в кабинетах для начальных классов (3 класс, 4 класс, 1 класс, 2 класс), на 3 этаже: кабинет немецкого и русского языка (7 класс), кабинет родного языка (5 класс), кабинет математики (8 класс), кабинет 11 класса, в соответствии с требованиями п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

**Срок: 28.11.2022г.**

4. Обеспечить горячее водоснабжение в кабинете химии на 2 этаже, в соответствии с требованиями п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

**Срок: 28.11.2022г.**

---

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное общеобразовательное учреждение Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области, директора Муниципального общеобразовательного учреждения

**Староалгашинская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.Г. Князькина муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области енагаткинский техникум технологии и сервиса" Шахину Надежду Кузьминичну.**

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

**О выполнении данного предписания представить информацию в срок до 28.11.2022г. главному специалисту-эксперту ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Ульяновском районе Рыжовой Е.П. по адресу: 433310 Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Текстильщиков, д.1**

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.**

«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами – в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (контроль), предусмотренной ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт  
ТО Управления Роспотребнадзора  
по Ульяновской области  
в Ульяновском районе

(должность)



(подпись)

Рыжова Е.П.

(Фамилия, имя, отчество)

Предписание получил:



(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

«26» ноября 2021г.